

PRODUCT-DETAILS

Sentry SSR10M

Sentry SSR10M PLC, relè, dispositivi, sistemi e barriere di sicurezza



Informazioni generali

Tipo	Sentry SSR10M
ID prodotto	2TLA010050R0100
EAN	7350024483291
Descrizione catalogo	Sentry SSR10M PLC, relè, dispositivi, sistemi e barriere di sicurezza
Descrizione	Codice Ordine: A1005001 - PLC, relè, dispositivi, sistemi e barriere di sicurezza, Sicurezza, Relè di sicurezza Sentry, Sentry SSR10M 85-265 VAC/VDC, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Ordinazione

Quantità minima di ordinazione	1 pezzo (i)
Codice tariffario doganale	85364900
Tipo principale prodotto	SSR
Nome prodotto	PLC, relè, dispositivi, sistemi e barriere di sicurezza
Funzione	Safety relay for monitoring of safety devices
Sottofunzione	Start/test input, Manual/Auto reset selectable by switch
Funzioni speciali	Manual/Auto reset selectable by switch

Download Piu' Usati

Scheda tecnica	2TLC010037L0201
Istruzioni e manuali	2TLC010064M0201
Diagramma dimensionale	2TLC010001U0201
Schema elettrico	2TLC010008T0001
CAD Dimensional Drawing	2CDC001079B0201
Marketing Video	2TLC010019N0201 2TLC010018N0201

Dimensioni

Profondità prodotto	120 mm
Altezza prodotto	120 mm
Larghezza prodotto	22.5 mm
Peso netto prodotto	0.214 kg

Safety Information

Ente di certificazione	cULus TÜV SÜD CE CCC RCM S UKCA KC
Livello di prestazione (PL)	Up to e
Categoria di sicurezza secondo	3

Dati tecnici

Numero di uscite	Failsafe (Relay) 4
Tensione nominale di alimentazione di controllo (U _g)	120 ... 375 V DC 85 ... 265 V AC

Dati ambientali

Temperatura ambiente	In funzione -25 ... +65 °C In magazzino -40 ... +70 °C
Grado di protezione	IP20 10% ... 90%; no icing; occasional condensation
Informazioni RoHS	2CMT2022-006499
Dichiarazione RoHS	Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Certificato CQC	CQC2017010303977544
Certificato cUL	2TLC010006D0201
Certificato cULus	2TLC010007D0201
Declaration of Conformity - CCC	2020980303000244
Dichiarazione di conformità - CE	2TLC010010D0201
Declaration of Conformity - UKCA	2TLC010190D0201
Certificato KC	2TLC010048D0201
Certificato T _{UV}	2TLC010008D0201

Informazioni imballo

Unità imballo livello 1	box 1 pezzo (i)
Larghezza imballo livello 1	125 mm
Profondità imballo livello 1	31 mm
Altezza imballo livello 1	129 mm
Peso lordo imballo livello 1	0.275 kg
EAN imballo livello 1	7350024483291

Classificazioni

eClass	V11.0 : 27371819
ETIM 7	EC001449 - apparecchio per il monitoraggio di circuiti elettrici di sicurezza
ETIM 8	EC001449 - Device for monitoring of safety-related circuits
ETIM 9	EC001449 - Device for monitoring of safety-related circuits
Codice categoria granulare IDEA (IGCC)	5367 >> Control relay
UNSPSC	39122331
Codice classificazione oggetto	K
E-Number (Finland)	2712523
E-Number (Sweden)	3860820

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2TLA010099R0000	Sentry S30A Terminal block	Sentry S30A	1	pezzo (i)
2TLA010099R0100	Sentry S30B Coding kit	Sentry S30B	1	pezzo (i)
2TLA010099R0001	Sentry S30C Terminal block	Sentry S30C	1	pezzo (i)

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Prodotti per l'industria → Prodotti per la sicurezza macchine → Relè di sicurezza → Single Function Safety Relays

Prodotti di bassa tensione → Prodotti per l'industria → Relè elettronici → Relè di sicurezza → Single Function Safety Relays

